

戸田市水道ビジョン2014（改訂版） 事業評価シート H27～H30 総合評価

施策	評価の視点	H27		H28		H29		H30		達成度	必要性	新たな課題	今後の方向性
		個別評価	施策評価	個別評価	施策評価	個別評価	施策評価	個別評価	施策評価				
1 「安全」で安心して飲める水道													
(1) 地下水の保全と適正な利用	①事業計画の実施状況	C		A		A		B		一部達成	高い	取水井の更新方法の検証	継続実施
	②適正揚水量の管理の状況	A	B	A	A	A	A	A	B				
	③井戸の定期点検の実施状況	B		A		A		A					
(2) 水質監視体制の強化	①水質検査計画と水質検査の実施状況	A	A	A	A	A	A	A	A	達成	高い	県水・井水の配分調整にて残留塩素の適正化	継続実施
	②残留塩素濃度の低減のための取り組み	A	A	A	A	A	A	A	A				
(3) 水安全計画の策定	①水安全計画の策定状況	A	A	A	A	A	A	A	A	達成	高い	定期的な見直しが必要	継続実施
(4) 直結給水方式の拡大等	①直結給水の進捗状況	A	A	A	A	A	A	A	A	達成	やや高い	無し	継続実施
	②貯水槽水道指導の進捗状況	A	A	A	A	A	A	A	A				
2 災害時でも信頼できる「強靱」な水道													
(1) 水源計画の検討	①水源計画の検討状況（H32以降計画）	C	C	C	C	C	C	B	B	未達成	高い	取水井の運用	継続実施
(2) 合理的な施設更新	①機電設備の更新における施設規模の妥当性	A		A		A		A		達成	高い	管理棟及びポンプ室の更新・水害対策	継続実施
	②機電設備の水害対策の実施状況	B	B	A	A	A	A	A	A				
	③機電設備のバックアップ能力の確保状況	B		A		A		A					
(3) 老朽設備・老朽管の更新	①機電設備の事業計画の実施状況	C		A		A		A		達成	高い	施工順位の再検討	継続実施
	②一般管路の更新事業の実施状況	A	B	A	A	A	A	A	A				
	③拡張計画の実施状況	A		A		A		A					
(4) 基幹施設・基幹管路の耐震化	①導水管の耐震化計画の実施状況	A		A		A		A		一部達成	高い	施工順位の再検討	継続実施
	②最重要基幹管路の耐震化計画の実施状況	A	A	A	A	A	A	A	B				
	③その他基幹管路の耐震化計画の実施状況	A		A		A		B					
(5) バックアップ機能の充実	①幹線管路のループ化の実施状況	A	A	A	A	A	A	A	A	達成	高い	施工順位の再検討	継続実施
	②西部浄水場電気棟が耐震化、浸水対策の実施状況	A	A	A	A	A	A	A	A				
(6) バルブ等の点検・整備	①バルブ等の点検の実施状況	C		A		A		A		一部達成	やや高い	遮断弁については、鋼板製配水池の更新時に一括で実施	継続実施
	②西部浄水場緊急遮断弁更新の実施状況	C	C	C	C	C	C	C	C				
(7) 応急給水・応急復旧体制の強化	①危機管理マニュアルに基づく職員研修の実施状況	A		A		A		A		一部達成	やや高い	訓練の実施内容の検討 危機管理マニュアル改正の検討	継続実施
	②関係基幹と連携が図れた応急給水訓練の実施状況	A	A	A	B	A	B	A	B				
	③危機管理マニュアルの見直し状況	A		B		B		B					
(8) 災害時における関係者及び近隣事業者との連携強化	①広域連携の検討状況	B	B	A	A	A	A	A	A	達成	やや高い	無し	継続実施
(9) 連絡管整備の可能性の検討	①連絡管整備の検討状況	B	B	B	B	B	B	B	B	一部達成	高い	実施方法、隣接事業者との進め方	継続実施
3 お客さまと築く「持続」可能な水道													
(1) お客さまへの情報提供の充実	①紙面やHPによる情報提供の充実	A		A		A		A		達成	高い	無し	継続実施
	②水道事業主催のイベントの実施状況	A	B	A	A	A	A	A	A				
	③施設見学会の実施状況	C		A		A		A					
(2) お客さまニーズ把握によるサービスの充実	①アンケート調査の実施状況	A		A		A		A		一部達成	高い	市民懇談会の実施及び実施方法の検討	継続実施
	②経営審議会の開催状況	A	B	A	A	A	B	A	B				
	③市民懇談会の実施状況	C		A		B		C					
(3) 健全な経営と事業運営の維持	①総収支比率	A		B		A		A		達成	高い	料金改定の検討	継続実施
	②累積欠損金比率	A	A	A	B	A	A	A	A				
	③料金回収率	A		B		A		A					
	④給水収益に対する企業債残高の割合	A		B		A		A					
(4) 事務事業の効率化	①新たな業務委託の検討状況	A	A	A	A	A	A	A	A	達成	高い	次期契約の検討	継続実施
(5) 人材育成と技術者の確保	①内部研修の実施状況	B	B	B	B	B	A	A	A	一部達成	高い	継続的な研修の実施及び外部研修で取得した技術を内部研修にて継承すること。	継続実施
	②外部研修の実施状況	A	A	A	A	A	A	A	A				
(6) 情報の共有化	①情報システムの活用状況	B	B	A	A	A	A	A	A	達成	高い	無し	継続実施
(7) 省エネルギー対策の検討	①高効率機器・省エネルギー機器の導入状況	A	A	A	A	A	A	A	A	達成	高い	管理棟及びポンプ室の更新時に導入	継続実施
	②太陽光発電設備の導入の検討	A		A		A		A					
(8) 建設副産物のリサイクル推進	①建設副産物のリサイクル状況	B	B	B	B	A	A	A	A	達成	高い	無し	継続実施
	②建設副産物の発生抑制状況	A	B	A	B	A	A	A	A				
(9) 老朽管解消による有効率の向上	①有効率の向上	B		C		B		B		一部達成	高い	有効率向上のための漏水調査方法の検討	継続実施
	②漏水調査の実施状況	A	B	A	B	A	B	A	B				
	③私道内給水管整備事業の実施状況	C		A		A		A					