

## アンモニア態窒素検査結果表【原水】

(令和3年度)

採水場所			2号井				最高	最低	平均
採水日			5月14日	8月13日	11月12日	2月4日			
天候(前日・当日)			曇り・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・曇り			
気温 (°C)			22.3	23.1	15.6	5.2	23.1	5.2	16.6
水温 (°C)			17.1	18.0	16.8	16.4	18.0	16.4	17.1
	項目	単位							
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.05	0.10	0.07	0.06	0.100	0.050	0.07
採水場所			6号井				最高	最低	平均
採水日			5月14日	8月13日	11月12日	2月4日			
天候(前日・当日)			曇り・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・曇り			
気温 (°C)			23.1	22.8	16.3	5.6	23.1	5.6	17.0
水温 (°C)			18.0	18.8	17.4	16.6	18.8	16.6	17.7
	項目	単位							
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.37	0.32	0.33	0.34	0.370	0.320	0.34