トリクロロエチレン検査結果表【原水・処理水】

（令和4年度）

採水場所				1号井（原水）												最高	最低	平均
採水日				4月8日	－	6月3日	－	－	－	10月7日	－	12月2日	－	2月15日	－			
天候（前日・当日）				晴れ・晴れ		晴れ・晴れ				雨・雨		曇り・晴れ		晴れ・晴れ				
気温			(℃)	16.9		24.8				13.2		10.7		4.0		24.8	4.0	13.9
水温			(℃)	16.8		17.1				16.9		16.8		16.4		17.1	16.4	16.8
	項目	基準値																
1	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

採水場所				1号井（処理水）												最高	最低	平均
採水日				4月8日	5月6日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月15日	3月3日			
天候（前日・当日）				晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・曇り	雨・曇り	雨・雨	雨・雨	晴れ・晴れ	曇り・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ			
気温			(℃)	16.9	22.0	24.8	28.0	26.4	24.6	13.2	18.0	10.7	4.6	4.0	9.6	28.0	4.0	16.9
水温			(℃)	16.3	17.2	17.8	17.8	17.9	18.1	16.3	16.6	15.8	15.1	15.0	15.5	18.1	15.0	16.6
	項目	基準値																
1	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

採水場所				3号井（原水）												最高	最低	平均
採水日				4月	－	6月	－	8月	－	10月	－	12月	－	2月	－			
天候（前日・当日）				取水停止中														
気温			(℃)															
水温			(℃)															
	項目	基準値																
1	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下															満

採水場所				3号井（処理水）												最高	最低	平均
採水日				4月	－	6月	－	8月	－	10月	－	12月	－	2月	－			
天候（前日・当日）				取水停止中														
気温			(℃)															
水温			(℃)															
	項目	基準値																
1	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下															満

採水場所				9号井（原水）												最高	最低	平均
採水日				4月8日	－	6月3日	－	－	－	10月7日	－	12月2日	－	2月15日	－			
天候（前日・当日）				晴れ・晴れ		晴れ・晴れ				雨・雨		曇り・晴れ		晴れ・晴れ				
気温			(℃)	17.8		26.0				12.7		11.9		5.0		26.0	5.0	14.7
水温			(℃)	16.7		17.0				16.8		16.5		16.1		17.0	16.1	16.6
	項目	基準値																
1	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

採水場所				9号井（処理水）												最高	最低	平均
採水日				4月8日	5月6日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月15日	3月3日			
天候（前日・当日）				晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・曇り	雨・曇り	雨・雨	雨・雨	晴れ・晴れ	曇り・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ			
気温			(℃)	17.8	23.6	26.0	29.0	26.2	24.6	12.7	21.0	11.9	6.0	5.0	9.7	29.0	5.0	17.8
水温			(℃)	16.5	17.2	17.5	17.6	17.8	17.9	16.3	18.6	15.8	15.4	15.1	15.7	18.6	15.1	16.8
	項目	基準値																
1	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満