

クリトスポリジウム指標菌検査結果表(原水)

(令和4年度)

採水場所		1号井(中部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		5月6日	8月5日	11月4日	2月15日			
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		22.0	26.4	18.0	4.0	26.4	4.0	17.6
水温(°C)		17.0	17.5	16.9	16.4	17.5	16.4	17.0
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		2号井(中部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		5月6日	8月5日	11月4日	2月15日			
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		22.2	26.9	18.2	4.2	26.9	4.2	17.9
水温(°C)		17.0	17.6	17.0	16.3	17.6	16.3	17.0
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		3号井(中部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		5月	8月	11月	2月	最高	最低	平均
天候(前日・当日)								
気温(°C)								
水温(°C)								
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと				0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと				0.000	0.000	0.000
取水停止中								
採水場所		6号井(中部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		5月6日	8月5日	11月4日	2月15日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		22.9	26.8	18.5	4.4	26.8	4.4	18.2
水温(°C)		17.5	18.9	17.6	16.5	18.9	16.5	17.6
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		9号井(中部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		5月6日	8月5日	11月4日	2月15日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		23.6	26.2	18.9	5.0	26.2	5.0	18.4
水温(°C)		16.9	17.3	16.8	16.1	17.3	16.1	16.8
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		4号井(西部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		6月3日	9月2日	12月2日	3月3日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		25.8	24.1	10.1	9.8	25.8	9.8	17.5
水温(°C)		17.2	17.8	16.8	16.5	17.8	16.5	17.1
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		5号井(西部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		6月3日	9月2日	12月2日	3月3日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		25.8	24.1	10.1	9.8	25.8	9.8	17.5
水温(°C)		16.9	17.5	16.0	15.7	17.5	15.7	16.5
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		7号井(西部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		6月3日	9月2日	12月2日	3月3日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		25.8	24.1	10.1	9.8	25.8	9.8	17.5
水温(°C)		17.2	17.5	16.7	16.4	17.5	16.4	17.0
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		8号井(西部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		6月3日	9月2日	12月2日	3月3日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		25.8	24.1	10.1	9.8	25.8	9.8	17.5
水温(°C)		16.7	17.1	16.0	15.8	17.1	15.8	16.4
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
採水場所		10号井(西部浄水場系)				最高	最低	平均
採水日		6月3日	9月2日	12月2日	3月3日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)		晴れ・晴れ	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)		25.8	24.1	10.1	9.8	25.8	9.8	17.5
水温(°C)		16.8	17.2	16.0	15.6	17.2	15.6	16.4
項目		基準値						
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.000	0.000	0.000