

## アンモニア態窒素検査結果表【原水】

(令和5年度)

採水場所			2号井				最高	最低	平均
			5月12日	8月4日	11月13日	2月2日			
採水日			5月12日	8月4日	11月13日	2月2日			
天候(前日・当日)			晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・晴れ	晴れ・曇り			
気温(°C)			18.3	34.9	12.7	4.8	34.9	4.8	17.7
水温(°C)			17.1	17.8	16.7	16.3	17.8	16.3	17.0
	項目	単位							
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.05 未満	0.06	0.06	0.09	0.090	0.050	0.065
採水場所			6号井				最高	最低	平均
			5月12日	8月4日	11月13日	2月2日			
採水日			5月12日	8月4日	11月13日	2月2日			
天候(前日・当日)			晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・晴れ	晴れ・曇り			
気温(°C)			18.6	35.8	13.0	4.9	35.8	4.9	18.1
水温(°C)			17.7	18.8	17.6	16.4	18.8	16.4	17.6
	項目	単位							
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.35	0.33	0.35	0.36	0.360	0.330	0.348