

## アンモニア態窒素検査結果表【原水】

(令和6年度)

採水場所			2号井			
採水日			5月10日	8月2日	11月	2月
天候(前日・当日)			雨・晴れ	晴れ・晴れ		
気温(°C)			15.8	33.0		
水温(°C)			17.7	18.2		
	項目	単位				
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.06	0.06		
採水場所			6号井			
採水日			5月10日	8月2日	11月	2月
天候(前日・当日)			雨・晴れ	晴れ・晴れ		
気温(°C)			15.7	33.0		
水温(°C)			18.1	20.3		
	項目	単位				
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.36	0.34		

※基準値(参考):水道水(給水栓水)に適用される水質基準値