質　　疑　　応　　答　　書

案件名称：令和6年度上戸田川浚渫業務委託

No	質　　疑	図面番号	回　　答	図面番号
1	浚渫箇所平面図・数量が出ていますが、浚渫汚泥量を超えた場合、設計変更はありますか。設計変更がない場合、その時点で、作業終了で良いですか。	5	設計変更はないものと想定しておりますが、浚渫汚泥量を超えた場合は協議をすることになります。	
2	ポンプ排水　浅間橋で3台、0m地点で1台となっていますが、川の水位が減らない場合どうするんですか。協議して増設する場合、設計変更になりますか。	02.05	適正なポンプの台数と考えておりますが、川の水位が減らない場合は協議をすることになります。	
3	川の水位が減らない場合、その状態で浚渫作業をしてよいですか。		川の水位は減ると考えておりますが、完全には止めきれない場合も想定しております。	

※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。