

クリプトスポリジウム指標菌検査結果表【原水】

(令和6年度)

採水場所		1号井(中部浄水場系)							
採水日		5月10日	8月2日	11月8日	2月				
天候(前日・当日)		雨・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ					
気温(°C)		15.5	33.0	13.1					
水温(°C)		17.4	17.8	16.9					
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
採水場所		2号井(中部浄水場系)							
採水日		5月10日	8月2日	11月8日	2月				
天候(前日・当日)		雨・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ					
気温(°C)		15.8	33.0	13.1					
水温(°C)		17.7	18.2	17.3					
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
採水場所		3号井(中部浄水場系)							
採水日		5月	8月	11月	2月				
天候(前日・当日)		取水停止中							
気温(°C)									
水温(°C)									
	項目					基準値(参考) [※]			
1	大腸菌					検出されないこと			
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと							
採水場所		6号井(中部浄水場系)							
採水日		5月10日	8月2日	11月8日	2月				
天候(前日・当日)		雨・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ					
気温(°C)		15.7	33.0	13.1					
水温(°C)		18.1	20.3	17.8					
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
採水場所		9号井(中部浄水場系)							
採水日		5月10日	8月2日	11月8日	2月				
天候(前日・当日)		雨・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ					
気温(°C)		16.1	33.0	13.1					
水温(°C)		17.2	18.3	17.0					
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
採水場所		4号井(西部浄水場系)							
採水日		6月7日	9月6日	12月	3月				
天候(前日・当日)		曇り・曇り	晴れ・晴れ						
気温(°C)		24.7	28.8						
水温(°C)		18.1	18.2						
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出					
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出					
採水場所		5号井(西部浄水場系)							
採水日		6月7日	9月6日	12月	3月				
天候(前日・当日)		曇り・曇り	晴れ・晴れ						
気温(°C)		24.7	28.8						
水温(°C)		22.3	17.8						
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出					
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出					
採水場所		7号井(西部浄水場系)							
採水日		6月7日	9月6日	12月	3月				
天候(前日・当日)		曇り・曇り	晴れ・晴れ						
気温(°C)		24.7	28.8						
水温(°C)		17.7	17.9						
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出					
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出					
採水場所		8号井(西部浄水場系)							
採水日		6月7日	9月6日	12月	3月				
天候(前日・当日)		曇り・曇り	晴れ・晴れ						
気温(°C)		24.7	28.8						
水温(°C)		17.2	17.8						
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出					
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出					
採水場所		10号井(西部浄水場系)							
採水日		6月7日	9月6日	12月	3月				
天候(前日・当日)		曇り・曇り	晴れ・晴れ						
気温(°C)		24.7	28.8						
水温(°C)		17.5	17.8						
	項目	基準値(参考) [※]							
1	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出					
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出					

※基準値(参考):水道水(給水栓水)に適用される水質基準値