質　疑　応　答　書

案件名称: **戸田市立小学校・中学校消防設備修繕**

No	質　疑	図面番号	回　答	図面番号
1	新曽北小学校の体育館誘導灯の設置個所の高さを教えてください。		誘導灯は、180cm前後の脚立で交換可能な高さとなります。	
2	美女木小学校の避難口誘導灯の設置個所の高さを教えてください。		同上となります。	
3	喜沢中学校の避難口誘導灯の設置個所の高さを教えてください。		同上となります。	

※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。