

トリクロロエチレン検査結果表【原水・処理水】

(令和6年度)

採 水 場 所				1号井(原水)														
採 水 日				4月5日	-	6月7日	-	-	-	10月4日	-	12月6日	-	2月7日	-			
天候(前日・当日)				曇り・雨		曇り・曇り				雨・雨		晴れ・晴れ		晴れ・晴れ				
気 温 (℃)				9.9		25.7				26.1		13.4		7.3				
水 温 (℃)				17.0		17.6				17.8		17.2		16.8				
	項 目			基準値(参考)*														
1	トリクロロエチレン			0.01	mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			
採 水 場 所				1号井(処理水)														
採 水 日				4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月			
天候(前日・当日)				曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ				
気 温 (℃)				9.9	15.5	25.7	32.7	33.0	30.1	26.1	13.1	13.4	5.8	7.3				
水 温 (℃)				15.7	17.3	17.9	17.8	19.0	18.9	18.8	16.3	16.3	16.9	15.6				
	項 目			基準値(参考)*														
1	トリクロロエチレン			0.01	mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			
採 水 場 所				3号井(原水)														
採 水 日				4月	-	6月	-	8月	-	10月	-	12月	-	2月	-			
天候(前日・当日)				取 水 停 止 中														
気 温 (℃)																		
水 温 (℃)																		
	項 目															基準値(参考)*		
1	トリクロロエチレン															0.01	mg/L以下	
採 水 場 所				3号井(処理水)														
採 水 日				4月	-	6月	-	8月	-	10月	-	12月	-	2月	-			
天候(前日・当日)				取 水 停 止 中														
気 温 (℃)																		
水 温 (℃)																		
	項 目															基準値(参考)*		
1	トリクロロエチレン															0.01	mg/L以下	
採 水 場 所				9号井(原水)														
採 水 日				4月5日	-	6月7日	-	-	-	10月4日	-	12月6日	-	2月7日	-			
天候(前日・当日)				曇り・雨		曇り・曇り				雨・雨		晴れ・晴れ		晴れ・晴れ				
気 温 (℃)				9.5		25.7				26.1		13.4		7.3				
水 温 (℃)				17.1		17.4				17.4		16.9		16.8				
	項 目			基準値(参考)*														
1	トリクロロエチレン			0.01	mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			
採 水 場 所				9号井(処理水)														
採 水 日				4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月			
天候(前日・当日)				曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ				
気 温 (℃)				9.5	16.1	25.7	32.7	33.0	30.1	26.1	13.1	13.4	5.8	7.3				
水 温 (℃)				16.5	17.2	17.8	17.7	18.8	18.7	18.4	16.7	17.6	15.7	15.9				
	項 目			基準値(参考)*														
1	トリクロロエチレン			0.01	mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			

※基準値(参考):水道水(給水栓水)に適用される水質基準値