

# 質 疑 応 答 書

案件名称：戸田公園駅前行政センター空調機交換修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	当該施設は休館日の予定が年末年始のみなのですがそれ以外の期間で施工をすることは可能でしょうか。また施工内容に寄りますが平日昼間の工事は可能でしょうか。		修繕期間は仕様書中「3. 修繕期間」記載の通りです。工事の時間帯については仕様書中「4. 修繕実施日」のとおり、市民の施設利用に支障が出ないよう配慮した上で可能であれば、その時間帯を候補として担当と協議する事は可能です。	
2	配管、電線類の既存再利用を前提としてよろしいでしょうか。		お見込みの通りです。ただし施工するにあたって交換修繕機器の稼働に影響を及ぼしかねないと判断され得る損傷や摩耗があった場合は、その交換や修理等の対応もこの修繕に含めて下さい。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。