

質 疑 応 答 書

案件名称：戸田公園駅前行政センター空調機交換修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	既存室内機の化粧パネルがオートクリーンパネルだが、新設室内機は標準的化粧パネルで選定して問題ないでしょうか。		仕様書「5 修繕内容」のとおり、同等品での交換修繕をお願いします。	
2	内訳明細書の2接続用配管セットの1式は室外機-室内機間の配管は既存使用し、接続箇所のみ新設との意味でしょうか。		お見込みの通りです。施工するにあたって交換修繕機器の稼働に影響を及ぼしかねないと判断され得る損傷や摩耗があった場合は、その交換や修理等の対応もこの修繕に含めて下さい。	
3	稀に空調機内部品にアスベストが使用されていますが、アスベスト事前調査は工期内に落札業者にて実施でしょうか。または既にアスベスト事前調査実施済みでしょうか。		アスベスト事前調査は未実施で、対応については仕様書「7その他(1)」のとおりです。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。