

質 疑 応 答 書

案件名称：戸田公園駅前行政センター空調機交換修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	屋上の室外機の入替えの際、既存のラッキングはやり直すのか、そのまま再利用でしょうか。		施工するにあたって交換修繕機器の稼働に影響を及ぼしかねないと判断され得る損傷や摩耗があった場合は、その交換や修理等の対応もこの修繕に含めて下さい。	
2	工事は夜間作業が好ましいのでしょうか。		仕様書中「4 修繕実施日」のとおりです。	
3	作業中のトイレの使用は可能ですか。		仕様書中「7 その他(4)」に準じますが、行政センター内のトイレは施設利用する市民使用があるため、お控えください。	
4	屋上の配管ルートの写真又は配管ルートの図面を頂くことはできますか。		図面は仕様書のとおりです。屋上の写真は必要に応じ、戸田公園駅前行政センター承諾のもと、撮影してください。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。