

質 疑 応 答 書

案件名称：美笹中学校改築等工事設計業務委託

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	耐力度調査業務として教室棟・管理教室棟・管理教室棟(増築棟)が対象となっていますが、いずれも解体予定建物となっています。対象建物は記載通りで宜しいでしょうか。	4.業務内容 (6)現地調査等	よろしいです。改築に伴う補助金の申請を目的とした調査になります。	
2	耐力度調査業務の対象建物は耐震診断、補強設計は実施済みでしょうか。また、その図書は貸与頂けるでしょうか。	4.業務内容 (6)現地調査等	耐震診断及び補強設計は実施済みです。耐震診断書類及び耐震補強工事の竣工図については貸与可能です。	
3	耐力度調査業務におけるコア抜き・はつり調査等の現地調査箇所数をご教授下さい。	4.業務内容 (6)現地調査等	以下を想定していますが、現地調査のうえ協議し決定するものとします。 ・耐力度調査用…はつり調査12箇所(各棟4箇所)、コア抜き18供試体(各棟6箇所) ・構造図作成用…はつり調査22箇所(各棟各階柱梁1箇所)、配筋探査72箇所(各棟各階柱梁3箇所、各棟壁代表2箇所)	
4	校舎改築に伴う既存建築物の建築基準法適合状況調査が業務に入っていますが、対象建物は設計要求書(4)既存利用予定建物として宜しいでしょうか。	4.業務内容 (6)現地調査等	よろしいです。	
5	工事種別に一部既存改修工事との記載がありますが、対象建物は設計要求書(4)既存利用予定建物でしょうか。また、具体的な改修内容が決まっていたらご教授下さい。	設計要求書 (1)計画概要	そのとおりです。具体的な改修内容は未定ですが、大枠については基本計画書を参照ください。	
6	解体予定建物に渡り廊下が入っていませんが、既存利用対象と考えて宜しいでしょうか。	設計要求書 (3)解体予定建物	基本計画書に記載のとおり、渡り廊下も建て替え対象のため、解体予定建物としてください。	
7	耐力度調査対象表下部に注釈が記載されていますが、どのような意図でしょうか。	耐力度調査対象表	調査対象建物が注釈内容に該当しないことを示しています。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。