

質 疑 応 答 書

案件名称：下前住宅インターホン設備修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	基本的に器具の交換という認識でよろしいでしょうか。 配線も既存のまま流用のみで工事可能でよろしいでしょうか。 建物の構造上、恐らく基本的に配線増設引き直しは難しいと思いますので、ご回答お願い致します。		お見込みのとおり。	
2	室内の器具の交換もあるかと思いますが住人の方へのアPOINTは受注者が行うということでしょうか。		お見込みのとおり。	
3	作業日の制限はありますか。土日祝、時間帯などあれば教えてください。		作業日の制限はありません。受注者にて、直接入居者と調整等を行ってください。	
4	該当する部屋の現在の空き部屋数なども分かれば教えてください。		全46室のうち、現在、205号室のみ空室となっております。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。